



**MARTIGRAP**



## CERTIFICAT DE QUALITÉ



Nº CERTIFICAT: 2013/001

REF. ARTICLE: 4160540000

DATE: 11-12-2013

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	NORME	CONTRÔLE QUALITÉ
collier isophonique inox	54 mm.	Spécifications Martigrap	OK
matière première	Acier INOX AISI 304	Spécifications Martigrap	OK
épaisseur	2 mm	Spécifications Martigrap	OK
largeur	20 mm .	Spécifications Martigrap	OK
écrou	INOX /A2	Spécifications Martigrap	OK
vis	Vis latérale M-6/A2 + rondelles anti-fuite	Spécifications Martigrap	OK
caoutchouc	EPDM (isole et insonorise)	Spécifications Martigrap	OK
finition/protection	INOX AISI 304	Spécifications Martigrap	OK
essais	Charge maximale recommandée 200 Kgrs.	Spécifications Martigrap	OK

**MARTIGRAP, S.L.**

Responsable qualité

Fdo: Jordi Sans

